



關於立法會陳虹議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經諮詢土地工務運輸局及民政總署之意見，本人對立法會 2018 年 1 月 8 日第 25/E18/VI/GPAL/2018 號公函轉來陳虹議員於 2017 年 12 月 28 日提出，行政長官辦公室於 2018 年 1 月 10 日收到之書面質詢，回覆如下：

1. 快達樓、青怡大廈及麗都停車場因颱風受浸嚴重，所有機電系統包括泊位資訊均不能運作；青泉樓及蓮花路停車場正進行開機系統更換及維修，故暫停有關泊位資訊；青翠樓及望賢樓停車場的泊位資訊已恢復使用。另外，民政總署表示下環街市停車場正進行通風及排煙系統修復工程，地庫二層停車場預計 1 月底恢復使用，3 月下旬則可全面恢復使用。
2. 有關受浸停車場的最新情況已上載至本局網頁。
3. 民政總署表示，受天鴿影響的公共行人天橋和隧道的升降機、扶手電梯已基本恢復正常運作。提督馬路行人天橋和河邊新街粵通行人天橋扶手電梯，因損壞嚴重且需更新機件，故暫停使用。考慮到市民及行動不便人士的通行需要，民政總署會在天橋更新工程前採取臨時維修措施，在確保安全的條件下盡快恢復使用。

交通事務局代局長

鄭岳威

二零一八年一月三十一日