



Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Sr. Deputado à Assembleia Legislativa, Ma Io Fong

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita do Sr. Deputado Ma Io Fong, de 14 de Junho de 2024, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 682/E515/VII/GPAL/2024, de 21 de Junho de 2024, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, em 24 de Junho de 2024:

1. e 2. A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) tem vindo a monitorizar de perto o funcionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Península de Macau. Um vez que os equipamentos existentes já se encontram em funcionamento há muito tempo, a capacidade de tratamento não consegue atingir o melhor estado previsto no projecto inicial. Além disso, o espaço desta Estação é limitado, pelo que não existem condições para uma expansão em grande escala.

A DSPA criou instalações de tratamento primário quimicamente assistido, com vista a aumentar a capacidade de tratamento e a qualidade dos efluentes. Após a avaliação da qualidade dos efluentes em 2023, e tendo em conta a situação da entrada de água, serão adicionadas, em 2024, placas de retenção no tanque de arejamento biológico, com vista a elevar o nível da degradação dos poluentes nas águas residuais. Estas medidas estão a produzir efeito e a qualidade dos efluentes tem vindo a melhorar.

3. A DSPA, para além de continuar a coordenar com os serviços competentes a situação de descarga anormal de águas residuais, tem vindo a desenvolver, de forma ordenada e em conjunto com esses serviços, projectos específicos de



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

(譯本 Tradução)

tratamento da poluição na zona costeira. Para melhorar a situação de poluição nas áreas do Porto Interior e do Fai Chi Kei devido ao excesso de água na rede de drenagem e à existência de falhas na ligação, foram iniciadas as obras de construção das instalações provisórias de tratamento de águas residuais da Avenida Marginal do Lam Mau, e, em 2024, serão iniciadas as obras de construção das instalações provisórias de tratamento de águas residuais a sul do Porto Interior.

O Director dos Serviços de
Protecção Ambiental, Substituto,
Ip Kuong Lam
1 de 7 de 2024