



(Tradução)

Assunto: Interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia Legislativa, Ma Io Fong

Na sequência da interpelação escrita apresentada pelo Deputado Ma Io Fong, de 7 de Fevereiro de 2025, enviada a coberto do ofício da Assembleia Legislativa n.º 146/E128/VII/GPAL/2025, de 13 de Fevereiro de 2025, e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 17 de Fevereiro de 2025, após pareceres do Corpo de Bombeiros (CB) e da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), cumpre a este Gabinete apresentar a seguinte resposta:

No que respeita aos pontos 1 e 2 da interpelação, a DSAT referiu que os sistemas e equipamentos de combate a incêndios nos parques de estacionamento públicos da responsabilidade da Direcção estão em conformidade com a legislação de segurança contra incêndios de Macau, sendo mantidos periodicamente por empresas especializadas e sujeitos à fiscalização do CB. A DSAT informa que, continuará a manter estreita comunicação com o CB e com os serviços competentes, otimizando os sistemas existentes de acordo com as instruções e critérios mais recentes de Macau.

A DSAT revelou ainda que, as empresas de gestão dos parques de estacionamento públicos prosseguem com a formação contínua dos seus trabalhadores sobre o tratamento de emergências, garantindo resposta adequada em caso de incêndio e a evacuação das pessoas presentes nos parques. Paralelamente, serão coordenados e organizados exercícios de prevenção de incêndios e de desastres com as empresas de gestão dos parques de estacionamento públicos, com o objectivo de reforçar a capacidade de resposta do pessoal envolvido e aperfeiçoar as directrizes de emergência.

Relativamente à fiscalização, o CB realizou, em 2024, 189 inspecções em parques de estacionamento públicos e a 129 em parques de estacionamento privados, já entre Janeiro e Fevereiro de 2025, procedeu a 9 inspecções em parques de



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

(Tradução)

estacionamento públicos e a 22 em parques de estacionamento privados. Nestas acções foram examinados os sistemas e as instalações de protecção contra incêndios existentes no interior dos parques e exigindo ao encarregado de segurança contra incêndios ou o pessoal de gestão, que procedesse à intensificação das inspecções, no sentido de detectar e eliminar, atempadamente, situações de carregamento ilegal de electricidade no local, exigindo-se ainda, a contratação de empresas qualificadas em sistemas de protecção contra incêndios para a realização da manutenção periódica. Além disso, o CB continua, através de vários canais, a divulgar informações sobre segurança contra incêndios, nomeadamente sobre a utilização segura de dispositivos eléctricos e sobre a segurança contra incêndios em veículos eléctricos.

Além disso, o CB elaborou orientações de socorro relativas aos veículos eléctricos existentes no mercado e adquiriu equipamentos relacionados com a extinção de incêndios de origem eléctrica, por exemplo, cobertores de combate a incêndios para uso exclusivo em veículos eléctricos, detectores térmicos, tanque composto por diversos elementos para combate a incêndios em veículos eléctricos, travão de emergência do veículo eléctrico e agulhetas de incêndio, entre outras ferramentas. Estes equipamentos já foram utilizados no combate a incêndios e no salvamento. Os bombeiros estão devidamente familiarizados com os novos equipamentos e com os procedimentos de socorro, tendo sido realizados exercícios no dia-a-dia, com o propósito de elevar as capacidades e a eficiência de resposta a incidentes com veículos eléctricos.

No que concerne ao acréscimo de equipamentos nos parques de estacionamento públicos e aos critérios para a respectiva instalação, o CB coordenará, de forma activa com os serviços competentes, dando os respectivos pareceres de segurança contra incêndios.

Quanto ao ponto 3 da interpelação, o Governo da RAEM, através do mecanismo de cooperação interdepartamental, está a aprofundar o estudo relativo às directrizes de



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

(Tradução)

segurança para instalações de carregamento de veículos eléctricos e a auscultar as opiniões do sector. O CB colabora constantemente com a Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, a DSAT e a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, dando pareceres técnicos de segurança contra incêndios quanto à instalação de equipamentos de carregamento de electricidade.

O Chefe do Gabinete do Secretário para a Segurança

Chang Cheong

5 de Março de 2025