

譯本
Tradução

Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado da Assembleia Legislativa Ngan Iek Hang

Em cumprimento das instruções do Chefe do Executivo, apresento a seguinte resposta à interpelação escrita de 16 de Maio de 2025 do deputado Ngan Iek Hang, enviada a coberto do ofício n.º 468/E389/VII/GPAL/2025 de 23 de Maio de 2025 da Assembleia Legislativa e recebida pelo Gabinete do Chefe do Executivo a 26 de Maio de 2025:

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) procede, duas vezes por ano, à inspecção do consumo de energia eléctrica nas zonas de vendilhões, bem como à reparação ou substituição atempada das instalações e equipamentos danificados. Além disso, em Maio do corrente ano, procedeu-se, juntamente com a Companhia de Electricidade de Macau (CEM), a uma inspecção conjunta dos equipamentos de fornecimento de energia eléctrica como caixas de contadores, caixas de distribuição eléctrica, tomadas, iluminações e ligações eléctricas dos aparelhos eléctricos das zonas de vendilhões do Fai Chi Kei, do Mercado da Horta da Mitra e da Rua de Fernão Mendes Pinto. Verificou-se que as luminárias de algumas bancas de vendilhões não eram produzidas com materiais à prova de água, alguns cabos de extensão não correspondiam às especificações e os adaptadores

estavam muito utilizados, etc. Face ao exposto, o IAM exigiu, de imediato, aos respectivos vendilhões que procedessem às melhorias, alertando-os para prestarem atenção à eventual danificação dos electrodomésticos, envelhecimento dos fios eléctricos ou funcionamento anormal destes, devendo contratar imediatamente técnicos qualificados para proceder à sua reparação ou substituição, a fim de evitar incêndios causados pela sobrecarga.

Para garantir a segurança no consumo de electricidade e contra incêndios nas zonas de vendilhões, estão instalados actualmente interruptores diferenciais no interior de bancas e extintores de incêndio em locais visíveis nas áreas comuns. O IAM continuará a fiscalizar e otimizar, em tempo oportuno, os equipamentos de energia eléctrica. No futuro, quando se proceder à obra de optimização global, será considerada a media de ajustamento do número e da localização das bancas de vendilhões, aumentando a largura do acesso entre grupos de vendilhões, optando por materiais de construção contra incêndio, instalando contadores individuais e adicionando equipamentos automáticos de aspersão de água, entre outros, aumentando, assim, a segurança contra incêndios.

作者
MIN.
打字員
DACT.

Para garantir a segurança pública comunitária, o IAM, para além de continuar a reforçar as inspecções no âmbito da segurança contra incêndios,

vai realizar, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, palestras e simulacros de prevenção contra incêndios junto dos vendilhões das diversas zonas, a fim de elevar a sua consciência sobre segurança contra incêndios.

Aos 12 de Junho de 2025

O Presidente Substituto do Conselho de
Administração para os Assuntos Municipais
(Vide original da assinatura)
Mak Kim Meng