



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

關於立法會施家倫議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢保安司司長辦公室、文化局及公共建設局意見，本人對立法會2025年7月14日第670/E544/VII/GPAL/2025號公函轉來施家倫議員於2025年7月4日提出，行政長官辦公室於2025年7月15日收到的書面質詢，回覆如下：

對問題1. 文化局表示，為保護世界遺產建築，該局已對部份處於高位的世遺建築防雷設施作出檢視，並會因應世遺建築物的高度、外形設計、材質、周邊環境狀況及樓宇高度等因素，對具條件及有需要作出設備升級優化的世遺建築物，聯同相關部門裝設避雷設施以降低雷擊風險。

保安司司長辦公室表示，消防局長期關注本澳世遺歷史建築的消防安全情況，截至2025年7月16日，消防局對世遺歷史建築場所進行了59次巡查。如發現存有消防安全隱患，會向場所負責人作出消防安全呼籲及要求跟進改善。消防局亦會後續跟進有關情況，並製作監察報告至權限部門。

公共建設局表示，曾為大三巴牌坊安裝避雷系統，由於其為歷史建築物，須考慮到建築物的獨特外型 and 結構，以及其所處位置和周邊環境，收集不同避雷技術的資料，並在相關部門進行分析及研究可行性後，安裝合適的避雷設施。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

對問題2. 現時第39/2022號行政法規所核准的《樓宇及場地防火安全技術規章》規範，避雷設施屬於防火安全系統的其他安全系統之一，A級A2分級及MA級樓宇必須設置避雷設施。

就是否參考內地制訂更嚴格的防雷設施更新與維護標準，政府各相關部門會參考各方意見，如社會有共識後會適時研究相關建議。

保安司司長辦公室表示，消防局將積極配合相關權限部門工作，並於有需要時提供相關的消防安全意見。

代局長 麥達堯