

關於立法會馬耀鋒議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢土地工務局和公共建設局的意見，本人對立法會2025年8月21日第782/E646/VII/GPAL/2025號公函轉來馬耀鋒議員於2025年8月15日提出，行政長官辦公室於2025年8月22日收到之書面質詢，答覆如下：

一、關於質詢第一點內容

土地工務局表示，在《澳門特別行政區城市總體規劃（2020-2040）》框架下，特區政府正有序開展多個規劃分區的詳細規劃編製工作，會基於不同規劃分區的現狀和需要，配合各類防治工程計劃，不斷完善整體防災減災能力，打造韌性安全城市。針對在是次暴雨天氣中出現水浸的區域，各相關職能部門正進行渠網分析及排查原因，及後將開展相關研究工作，以及制訂相應的短、中、長期整治和渠網改善計劃。

就近期本澳部份區域在強降雨期間出現水浸情況，市政署已分析相關渠網，主要原因是瞬時強降雨超過部份排水渠網節點的排洪能力，以及潮漲淹沒部份排水口，令排水不暢造成。市政署已有序推進氹仔舊城區雨水泵站及下水道工程，包括在東亞運大馬路興建雨水泵站、在運動場一帶建設雨水中繼泵站，以及擴容氹仔舊城區部份渠段。

二、關於質詢第二點內容

公共建設局表示，“路環西側防洪（潮）排澇項目”第一階段的圍堤及涉水工程已於2025年3月底動工，施工內容主要包括建造總長約1,200米的防洪圍堤、4座穿堤換水閘及珠海橫琴一側的水文觀測站等。為確保工程的質量及進度，公共建設局已委託項目管理、監理及質量控制單位進行監管，目前工程正按計劃有序推進，預計於2027年第三季完工。項目的第二階段將對路環十月初五馬路和荔枝碗馬路一帶的下水道進行重整及擴容，公共建設局將根據項目進度適時開展有關工程。

特區政府一直關注離島區的防洪排澇情況，公共建設局將持續與各相關部門協調及制定更全面的防洪排澇規劃，並適時開展相關渠網整治計劃，以應對極端天氣帶來的挑戰。

三、關於質詢第三點內容

公共建設局表示，關於是次鷄頸馬路及大潭山出現之斜坡坍塌及雨水溢流情況，經跨部門斜坡評定成員評估，判斷主因是由於當天降雨量超出山坡排水系統之可承受雨量，導致斜坡受雨水沖刷及滲入山體裂隙，繼而造成坍塌。

市政署就近期因暴雨導致離島山泥傾瀉已採取跟進措施，正有序

對公共地方上的受損山體及周邊進行整治及增設明渠及疏水管，以改善該些山體的排水能力，減少雨水積存及沖刷導致山泥傾瀉的風險。

市政管理委員會主席

周偉迎